UWAGI:
1. Projektowane rurociągi preizolowane (c.o. typu duo, c.w.u. typu uno i cyrkulacyjny typu uno) prowadzić obok siebie z zachowaniem odstępu 0,1m
2. W razie kolizji projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy skontaktować się z Projektantem



	kolano 90°	istniejący wodociąg ø80 o nieznanej rzędnej posadowienia	kolano 90°	istn. przyłącze ciepłownicze 2cDx76/42	istn. przyłącze ciepłownicze 2cDx89/160	istniejący wodociąg o nieznanej rzędnej posadowienia	proj. zewnętrzna instalacja gazowa zabezpieczona rurą osłonową	istniejące przyłącze kd	kolano 90°	
RZĘDNA TERENU ISTN.	102,92	102,78	102,70	102,79	102,81	102,85	102,96	102,97	103,00	102,93
RZĘDNA DNA PRZEWODU	101,59	101,55	101,52	101,51	101,50	101,50	101,48	101,46	101,41	101,38
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU [m]	1,33	1,22	1,18	1,29	1,30	1,35	1,48	1,51	1,59	1,56
ŚREDNICA, MATERIAŁ/SPADEK	c.o. DUO75+75/202,SDR11 c.w.u UNO75/162,SDR11 cyrk. UNO25/91,SDR11									i=0,3%
ODLEGŁOŚĆ [m]	1,50	10,98	10,52	4,66	0,79	2,19	6,23	5,28	15,93	11,63
DŁUGOŚĆ [m]	0,00	1,50	12,48	23,00	27,66	28,45	30,64	37,07	42,35	58,28

K1 K2 K3

inwestycja realizowana w ramach zadania:
BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE

tytuł projektu (pozwolenie na budowę):
BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY, ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SZKOŁY ORAZ INTEGRATU

inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, 99-314 Krzyżanów

adres inwestycji: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego IM. Macieja Rataja w Mieczysławowie, 99-314 Krzyżanów
dz. ew. nr. 254/1, obręb: Wały

jednostka projektująca: NEOEnergetyka Sp. z o.o. 02-494 Warszawa, ul. Pana Tadeusza 10 www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330 NIP: 5223058499

projektował: mgr inż. Mateusz Niegowski MAZ/0068/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

sprawdzał: mgr inż. Monika Izabela Niegowska MAZ/0432/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

opracował: mgr inż. Klaudia Kurzyńska
mgr inż. Magdalena Zaręba

tytuł rysunku: Profil zewnętrznej instalacji grzewczej oraz c.w.u.

branża	skala	data	nr rys.
inst. sanitarne	1:500	10.02.2021	IS-KG-01