

l.p.	urządzenie	ilość	jedn.
	OBIEG KOTŁY- SPRZĘGŁO		
1	Zbiornik ciśnieniowy podziemny 6400 l	3	kpl.
1.1	Zawór napełniania - wyposażenie zbiornika	3	kpl.
1.2	Zawór bezpieczeństwa - wyposażenie zbiornika	3	kpl.
1.3	Poziomowskaz - wyposażenie zbiornika	3	kpl.
1.4	Zawór poboru fazy ciekłej - wyposażenie zbiornika	3	kpl.
1.5	Zawór poboru fazy gazowej-wyposażenie zbiornika	3	kpl.
2	Reduktor I stopnia - min. zakres: Q=33,2 kg/h maks ciś. wlot 18 bar, Ciś wylot 0,3 - 2 bar	1	kpl.
3	Zawór odcinający DN32	1	kpl.

ZCISK DO UZIEMIENIA AUTOCYSTERNY
BEZ SKALI



UWAGA: Zacisk należy oznaczyć symbolem

Inwestycja realizowana w ramach zadania

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA W MIECZYSŁAWOWIE

tytuł projektu (pozwolenie na budowę)

BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ, ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY, ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU SZKOŁY ORAZ INTERNATU

inwestor

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, 99-314 Krzyżanów

adres inwestycji

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
IM. Macieja Rataja w Mieczysławowie, 99-314 Krzyżanów
dz. ew. nr. 254/1, obręb: Wały

jednostka projektowa

NEOEnergetyka Sp. z o.o. 02-494 Warszawa, ul. Pana Tadeusza 10
www.neoenergetyka.pl KRS:0000609330
NIP: 5223058499

projektował	mgr inż. Mateusz Niegowski MAZ/0068/PWBS/18 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
sprawdzał	mgr inż. Monika Izabela Niegowska MAZ/0432/PWBS/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
opracował	mgr inż. Klaudia Kurzyńska mgr inż. Magdalena Zaręba	

tytuł rysunku

Aksonometria zewnętrznej instalacji gazowej

branża	*skala*	*data*	*nr rys.*
inst. sanitarne	Brak skali	10.02.2021	IS-G-07